

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства к
централизованной системе холодного
водоснабжения

№ 021 от 02 11

Объект: Магазин промышленных товаров на земельном участке с кадастровым номером 64:48:0101 по адресу: г. Саратов, в Волжском районе

Заказчик:

Условия подключения (технологического присоединения) предоставляются на основании Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 №416-ФЗ и в соответствии с «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.

1. Разрешаемый объем холодной (питьевой) воды на хозяйственно-питьевые нужды:

	0,72 м ³ /сут	0,20 м ³ / час
в том числе полив:	0,64 м ³ /сут	

2. Подача расчетных расходов холодной воды для пожаротушения

	наружное	10 л/с
--	----------	--------

3. Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения: водопровод d100мм в районе расположения объекта.

4. Сброс стоков возможен в выгреб, на размещение которого представить экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».

5. Гарантируемый свободный напор в водопроводе принять равным 20м. вод. столба. Перед началом проектирования свободный напор подлежит уточнению.

6. Технические требования:
 - размещение объекта по отношению к действующим сетям водопровода и канализации должно соответствовать требованиям СП 42.13330.2011г.;
 - геодезическую отметку верха трубы в месте подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения определить при проектировании;
 - в случае установки санитарных приборов в подвалах необходимо выполнить требования СП30.13330.2012, п.8.2.27;
 - состав и свойства сточных вод должны соответствовать нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, утвержденным действующим законодательством;
 - обеспечить соблюдение условий пожарной безопасности и подачи расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;
 - обеспечить доступ к объекту для проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения) до ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию;
 - обеспечить на границе балансовой принадлежности сетей водопровода (в точке подключения в водопровод d100мм, проходящий в районе размещения объекта) устройство узла учета и оборудование

прибора учета холодной воды, соответствующие требованиям действующего законодательства на момент ввода прибора в эксплуатацию;

- обеспечить рациональное использование холодной (питьевой) воды;
- обеспечить беспрепятственный доступ представителям МУПП «Саратовводоканал» к водопроводным сетям, канализационным сетям (контрольным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета.

7. Проектная документация, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных и (или) канализационных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений предоставляется в соответствии с действующим законодательством.

8. Строительство водопровода необходимо вести совместно с владельцем земельного участка с кадастровым номером 64:48:010 [redacted], который обратился в МУПП «Саратовводоканал» с заявлениями о подключении.

9. В связи с подключением объекта к существующему водопроводу d100мм по ул. Тенистой, не закрепленному на праве хозяйственного ведения за МУПП «Саратовводоканал», заявитель несет ответственность за соблюдение прав и законных интересов третьих лиц, владеющих инженерно-техническими коммуникациями на праве собственности и (или) ином законном основании.

10. Граница эксплуатационной ответственности между МУПП «Саратовводоканал» и заявителем устанавливается:

- по точкам подключения водопровода d100мм по ул. Тенистой в водопровод d100мм по ул. Летней и водопровода d300мм по Усть-Курдюмскому шоссе в водопровод d500мм в районе жилого дома №11 по ул. Усть-Курдюмской.

Водопроводы d100мм по ул. Тенистой и d300мм по Усть-Курдюмскому шоссе, находятся в эксплуатационном обслуживании абонентов, подключенных к данным сетям, от водопровода заявителя до водопровода d100мм по ул. Летней и водопровода d500мм в районе жилого дома №11 по ул. Усть-Курдюмской.

11. Эксплуатация водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих заявителю на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, должна осуществляться заявителем в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.


12. Предоставление юридическим и (или) физическим лицам возможности подключения (технологического присоединения) к водопроводным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим на законном основании заявителю осуществлять только при наличии согласования с МУПП «Саратовводоканал».

13. Лицо, осуществляющее и предоставляющее самовольное подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

14. Срок действия условий подключения (технологического присоединения) два года.

15. Настоящие условия подключения (технологического присоединения) являются неотъемлемой частью договора о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения и без договора, оформленного в соответствии с действующим законодательством, недействительны.

Генеральный директор
МУПП «Саратовводоканал»



П.А. [redacted]

Главный инженер



П.А. [redacted]

[redacted]